Feriendorf Auenland

Zum Burgberg 1
98673 Eisfeld OT Waffenrod
Tel: +49 (0)3686 618900
Fax: +49 (0)3686 6189020
info@feriendorf-auenland.de
www.feriendorf-auenland.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Mai 2015 erhoben.

Fotos zur Einrichtung

Feriendorf Auenland

Formulare ohne Teilbereiche

Rezeption im Restaurant

Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Abenteuerspielplatz Erlebnisgarten Mystica

Spielareal

Spielplatz

Spielturm

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg zum Spielplatz

Der Spielbereich ist nicht für Rollstühle befahrbar.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Breite: 200 cm.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Tiefe: 200 cm.

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind keine Umsetzmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.

Parkplatz

Parkplatz

Großflächiger Parkbereich

Parkfläche und Stellplätze

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 500 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 70 m.

Parkplatz am Restaurant

Stellplatz am Eingang

Straße zum Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 600 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

Restaurant "Bergbaude"

Restaurant "Bergbaude"

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg vom Eingangsbereich zur Rezeption

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 215 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 177 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 70 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Ferienwohnung Nr. 7

Schlafraum mit Doppelbett

Schlafraum mit Doppelstockbett

Tür zum Schlafraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Parkplatz

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Breite: 130 cm.

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Tiefe: 87 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 75 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 290 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 175 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 62 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 175 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 45 cm.

Breite des Bettes: 188 cm.

Sanitärraum vorhanden: Sanitärraum Ferienwohnung Nr. 7

Sanitärraum Ferienwohnung Nr. 7

WC und Duschkabine

Waschbecken und Duschkabine

Der Sanitärraum gehört zu: Wohnraum in der Ferienwohnung Nr. 7, Ferienwohnung Nr. 7

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 110 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 51 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 20 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 40 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 52 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 36 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 86 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 40 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 110 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 83 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm.

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Es gibt keine Beinfreiheit.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 12 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 72 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 57 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 108 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Wohnraum in der Ferienwohnung Nr. 7

Wohnraum mit Kamin in der Ferienwohnung

Eingangstür zur Ferienwohnung



Flur in der Ferienwohnung

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 85 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Sanitärraum Ferienwohnung Nr. 7

Eingang und Restaurant

Eingangsbereich des Restaurants

Zugang zum Eingangsbereich über: Treppe zum Restaurant "Bergbaude"

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Parkplatz

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 115 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Öffentliches WC

Zwischentür zu den Toiletten

WC-Tür

Waschbecken

Tür zu den Toiletten

Die Toilette gehört zu: Restaurant "Bergbaude"

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg vom Eingangsbereich zur Rezeption

WC

Es ist ein Damen-WC. Es ist ein Herren-WC.

Es gibt ein öffentliches WC, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von mindestens 70 cm aufweist.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Weg außen

Weg zum Spielplatz

Weg zum Spielplatz

Weg zum Spielplatz

Über den Weg sind zu erreichen: Abenteuerspielplatz Erlebnisgarten Mystica

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 17 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Weg ab Parkplatz

Zugang zum Ferienhaus

Zufahrtsstraße

Zugang zum Ferienhaus

Über den Weg sind zu erreichen: Eingang und Restaurant

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 11 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Alternative zur Treppe: Weg über Straße mit 6% Langsneigung auf 30 m

Windfangtür am Eingang

Windfangtür am Eingang

Die Tür gehört zu: Eingang und Restaurant, Weg vom Eingangsbereich zur Rezeption

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 175 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Treppe zum Restaurant "Bergbaude"

Treppe zum Restaurant

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Eingang und Restaurant

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Weg vom Eingangsbereich zur Rezeption

Weg vom Eingangsbereich zur Rezeption

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Rezeption im Restaurant, Restaurant "Bergbaude"

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.