

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Vogel-Convention-Center, Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	Behindertenparkplätze	x		Anzahl 2
	Barrierefreie Bushaltestelle			
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle			
2.	Barrierefreier Vorplatz	x		
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung			glatt
	Neigung	x		6 %
3.	Außentreppe	x		
	Stufen	x		Anzahl 2
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig		x	
4.	Barrierefreier Haupteingang Ost	x		Barrierefreier Eingang direkt am Haupteingang
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung	x		Ca. 6 %
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
5.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung	x		Bei Veranstaltungen
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
6.	Info/Kassenschalter	x		Foyer Ost
	Induktionsanlage		x	
	Unterfahrbarkeit		x	
7.	Aufzug	x		für Heisenberg Raum 1 und 2 Zugang über Haupteingang Vogel Business Media
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe	x		1,30 m x 1,40 m
	Spiegel im Fahrkorb	x		
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage	x		
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
8.	Barrierefreie Sanitäranlage	x		Anzahl 1
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig	x		
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	• an den Stützklappgrif- fen	x		
	• erreichbar ohne Ände- rung der Sitzposition	x		
	• Notrufanlage	x		Alarmierung in Regieraum
	Handwaschbecken unterfahr- bar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		
9.	Platz für Rollatoren	x		Nach Bedarf

		Ja	Nein	Bemerkungen
10.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Rotationshalle
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl max. 1000
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum II:			
	Name des Raums			Shedhalle
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl max. 700
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum III:			
	Name des Raums			Heisenberg 1 (Heisenberg 1 und 2 kombiniert mietbar mit ca. 170 Plätzen)
	Lage des Raums			Hochparterre über Aufzug erreich- bar
	barrierefrei zugänglich	x		über Vogel Business Media
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl max. 104
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum IV:			
	Name des Raums			Heisenberg 2
	Lage des Raums			Hochparterre über Aufzug erreich- bar
	barrierefrei zugänglich	x		über Vogel Business Media
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl max. 65

	Ja	Nein	Bemerkungen
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
Raum V:			
Name des Raums			Max-Planck (3Konferenzräume)
Lage des Raums			EG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl max. 100
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
Raum VI:			
Name des Raums			Röntgen
Lage des Raums			EG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl max. 90
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM-Funkanlage		x	
Raum VII:			
Name des Raums			Siebold
Lage des Raums			EG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl max. 40
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	