

# Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Burkardushaus Tagungszentrum am Dom

## Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

### Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Barrierefreie Erreichbarkeit</b>	x		
	• Behindertenparkplätze	x		Anzahl 1 im Hof mit direktem barrierefreien Zugang zum Gebäude über eine Rampe
	• Barrierefreie Bushaltestelle		x	
	• Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle	x		Am Dom
<b>2.</b>	<b>Barrierefreier Vorplatz</b>	x		Über Rampe
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung	x		Eben
	Neigung		x	
<b>3.</b>	<b>Außentreppe</b>	x		
	Stufen	x		Anzahl 3
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig	x		
	Handlauf beidseitig		x	
<b>4.</b>	<b>Außenrampe</b>	x		
	Neigung	x		flach
	Länge ca.			9,50 m
	Breite			1,50 m
	Zwischenpodeste/Größe		x	
	Handlauf		x	
	Radabweiser	x		gemauert

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Barrierefreier Haupteingang</b>	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			Eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen	x		
<b>6.</b>	<b>Barrierefreier Nebeneingang</b>	x		In Nähe des Haupteinganges, für Kardinal-Döpfner-Saal
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Hinweis am Haupteingang auf den Nebeneingang	x		Bei Bedarf
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			Eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen	x		
<b>7.</b>	<b>Innenrampe</b>	x		Zum Kreuzgang Dom
	Hinweis auf die Rampe		x	
	Neigung	x		flach
	Länge ca.			11,00 m (6,50 m und 4,50 m)
	Breite			1,15 m
	Zwischenpodeste/Größe	x		1
	Handlauf	x		
	Radabweiser	x		gemauert
<b>8.</b>	<b>Orientierung im Raum</b>			
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift	x		
	• Piktogramme	x		
	Beleuchtung	x		
<b>9.</b>	<b>Info/Kassenschalter</b>	x		
	Induktionsanlage		x	
	Unterfahrbarkeit		x	
<b>10.</b>	<b>Aufzug</b>			Kopfbau
	Abmessung Fahrkorb 110 Breite x 140 Tiefe	x		1,50 m x 1,50 m
	Spiegel im Fahrkorb		x	Nicht erforderlich
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
<b>10 a.</b>	<b>Aufzug</b>			Mitteltrakt
	Abmessung Fahrkorb 110 Breite x 140 Tiefe	x		
	Spiegel im Fahrkorb	x		
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage	x		
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
<b>11.</b>	<b>Innentreppen</b>			Kopfbau – Mitteltrakt - Osttrakt
	Stufen	x		Anzahl 20 - 19 - 19
	Stufenuntertritt	x		Nur im Kopfbau
	Kontrastreiche Stufenmarkierung	x		Nur im Kopfbau
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
<b>12.</b>	<b>Barrierefreie Sanitäranlage</b>			Anzahl 2
	Lage			Mitteltrakt 1.OG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m		x	
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	Nur einseitig
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	• an den Stützklappgriffen	x		
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition	x		
	• Notrufanlage	x		
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		Zu kurz
	Spiegel	x		
<b>12 a.</b>	<b>Barrierefreie Sanitäranlage</b>			Anzahl 2
	Lage			Mitteltrakt EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m		x	

		Ja	Nein	Bemerkungen
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	Nur einseitig
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• an den Stützklappgriffen</li> </ul>	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition</li> </ul>	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufanlage</li> </ul>	x		
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		Zu kurz
	Spiegel	x		
<b>13.</b>	<b>Platz für Rollatoren</b>	x		
<b>14.</b>	<b>Räume</b>			
	<b>Raum I:</b>			
	Name des Raums			Kardinal-Döpfner-Saal
	Lage des Raums			Osttrakt 1. OG
	barrierefrei zugänglich	x		Über Aufzug Mitteltrakt
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 180
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induktionsanlage</li> </ul>	x		mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM Funkanlage</li> </ul>		x	
	<b>Raum II:</b>			
	Name des Raums			Raum 2
	Lage des Raums			Osttrakt 1. OG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 80
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induktionsanlage</li> </ul>	x		mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM Funkanlage</li> </ul>		x	
	<b>Raum III:</b>			
	Name des Raums			Raum 3
	Lage des Raums			Mitteltrakt 1. OG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		

	Ja	Nein	Bemerkungen
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 100
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage	x		
• Induktionsanlage	x		mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
<b>Raum IV:</b>			Raum IV und V gemeinsam zu mieten mit 54 Plätzen
Name des Raums			Raum IV
Lage des Raums			Westtrakt 1. OG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 20
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage		x	
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
<b>Raum V:</b>			
Name des Raums			Raum V
Lage des Raums			Westtrakt 1. OG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 20
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage		x	
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
<b>Raum VI:</b>			
Name des Raums			Raum VI
Lage des Raums			Osttrakt EG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 54
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage		x	
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
<b>Raum VII:</b>			
Name des Raums			Konferenzraum
Lage des Raums			Kopfbau 1. OG

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 14
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage		x	
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	