

Suites MITTE - Apart-Hotel Eisenach

Kleine Löbergasse 2
99817 Eisenach

Tel: 03691 7414370

info@suites-mitte.de
www.suites-mitte.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Suites MITTE - Apart-
Hotel Eisenach

©Norman Kestel

Parkplatz

Weg ab Parkplatz bis Seiteneingang



Weg ab Parkplatz bis
Seiteneingang

©Norman Kestel

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Hoteleingang



Hoteleingang mit
Schlüssel-Code

©Norman Kestel

Hoteleingang



Hoteleingang mit
Schlüssel-Code

©Norman Kestel

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Seiteneingang am Parkplatz



Seiteneingang am
Parkplatz

©Norman Kestel

Seiteneingang am Parkplatz

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg ab Parkplatz bis Seiteneingang



Weg ab Parkplatz bis Seiteneingang

©Norman Kestel

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Rezeption

Rezeption



Rezeption

©Norman Kestel

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 170 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 118 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Lobby



Lobby


©Norman Kestel

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 135 cm

Flur



Flur

©Norman Kestel



Flur

©Norman Kestel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wohnraum Selectsuite 3



Aufzug zur
Selectsuite 3

©Norman Kestel



Wohnraum
Selectsuite 3

©Norman Kestel



Wohnraum
Selectsuite 3

©Norman Kestel



Wohnraum
Selectsuite 3

©Norman Kestel



Wohnraum
Selectsuite 3 - Küche

©Norman Kestel

Wohnraum Selectsuite 3



Wohnraum
Selectsuite 3

©Norman Kestel



Tür Wohnraum
Selectsuite 3

©Norman Kestel

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 117 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Küche



Küche

©Sylvia Engel



Küche

©Norman Kestel

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 120 cm

BREITE der Küche: 230 m

TIEFE der Küche: 210 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 125 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 180 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Terrasse/Balkon



Schiebetür Terrasse/
Balkon

©Norman Kestel



Terrasse/Balkon

©Norman Kestel

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 134 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 4 cm

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 300 m x 250 m groß (Tiefe x Breite).

Tisch

Es ist mindestens ein unterfahrbarer Tisch (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.


Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

Treppe



Treppe

©Norman Kestel



Treppe

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug zur Suite



Aufzug zur Suite

©Norman Kestel



Aufzug zur Suite

©Norman Kestel

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 260 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 110 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

Flur



Flur

©Norman Kestel



Flur

©Norman Kestel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Schlafräum in Selectsuite 3



Schlafräum in
Selectsuite 3

©Norman Kestel



Bad Selectsuite 3

©Norman Kestel



Bad - bodenebene
Dusche

©Norman Kestel

Schlafräum in Selectsuite 3



Schlafräum in
Selectsuite 3 -
Steckdosen mit USB-
Anschluß

©Norman Kestel



Schlafräum in
Selectsuite 3

©Norman Kestel



Schlafräum in
Selectsuite 3

©Norman Kestel



Schlafräum in
Selectsuite 3

©Norman Kestel

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 105 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 250 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 45 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 45 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 180 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 54 cm

Breite des Bettes: 190 cm

Es gibt insgesamt 0 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Badezimmer



Badezimmer

©Norman Kestel



Badezimmer - WC

©Norman Kestel



Badezimmer -
Dusche

©Norman Kestel



Badezimmer

©Norman Kestel

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 220 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 27 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 40 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 40 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 91 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug zur Suite

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.